

DETECCIÓN DE GASES

CENTRALITA DE DETECCIÓN DE GASES

MODELO UPA III



©Dega.cz

La centralita de detección de gases UPA III de 3ª generación, como un dispositivo independiente para ser montado en la pared o en estaciones de intercambio. Conexión hasta 32 transmisores a través de RS485, y se pueden conectar hasta 8 transmisores a través del circuito de bucle 4-20 mA.

CARACTERÍSTICAS

- Registro de 34 días.
- Modo servicio.
- Nombre de cada detector.
- Comprobación de salidas por medido del menú "TEST".

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:	
Fuente de alimentación	230 V AC/40 VA o 24 V DC/2 A nominal
Normal de protección funcional	EN61508
Dimensión sin casquillos	280x200x85 mm (WxHxD)
Peso	1,4 kg
Capacidad de memoria interna	34 días a intervalos de 60 segundos para guardar registros
Intervalo de guardado de registros	60 S (rango ajustable de 10 a 255 S)
Temperatura ambiente	-20 a +85°C
Humedad relativa	0-95% RV
Nivel de protección de la cubierta	IP 54
Entorno operativo	BE1 – ambiente sin peligro de explosión

SALIDAS:

- 10x interruptor aislado 250V / 10A.
- 2x salidas para señalización visual y acústica (máx. 24V / 1A).
- 1x válvula de emergencia DEGA HV DNx RS485 protocolo de comunicación DEGA, o MODBUS para un sistema de control superior (PLC, PC).
- USB (para permitir la configuración a través de PC).

FUNCIONES:

- 34 días de historial de registro de alarma.
- 4 niveles de alarma de fuga de gas, PEL, STEL.
- Modo de servicio.
- Nombramiento de las posiciones de los detectores para una mejor orientación.
- Lectura de valores y estados para el sistema de control superior a través del protocolo de conmutación Modbus.
- Prueba de salidas a través del "MENÚ DE PRUEBA".

Instrumentación y control de procesos
Calibraciones trazables en planta
Calibraciones E.N.A.C. en laboratorio



|SERVICIOS

|EMPRESA

|MANUALES

|CATÁLOGOS

Delegaciones:

Andalucía

instycal@instycal.com

Extremadura

extremadura@instycal.com

Andalucía Oriental

andaluciaoriental@instycal.com

Instycal S.L.
Parque Industrial Los Llanos C/ Extremadura, 145
41909 Salteras (Sevilla)
Tfno. 954 999 601 www.instycal.es